INFORMACJA

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy o wynikach kontroli kotłów na paliwo stałe, przeprowadzonych w IV kwartale 2019 r. na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

WIIH w Bydgoszczy przeprowadził w IV kwartale 2019 r. kontrole kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, pod kątem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690 ze zm.), zwanego dalej: *rozporządzeniem*.

Łącznie kontrolami w powyższym zakresie objęto 12 podmiotów i oceną objęto łącznie 18 kotłów.

USTALENIA KONTROLI

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Z pozyskanych w toku kontroli dokumentów wynikało, że oceniane kotły poddane były badaniom (zgodnie z procedurą zawartą w normie PN-EN 303-5:2012 *„Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”*), które wykazały, że spełniają one wymagania w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej określonych w załączniku do rozporządzenia. Jednostki badawcze, które przeprowadziły badania kotłów, posiadały akredytacje m.in. w zakresie ww. normy PN-EN 303-5:2012.

Po przeprowadzonej analizie dokumentacji oraz w trakcie oględzin ustalono, że zgodnie z wymaganiami rozporządzenia:

- w objętych kontrolą kotłach z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym, nie był zainstalowany element konstrukcyjny pozwalający na ręczne zasilanie paliwem;
- w przypadku kotła, przeznaczonego do zasilania dwoma rodzajami paliwa stałego, dokumentacja potwierdzała, że spełniał on wymagania w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej dla wszystkich paliw zalecanych przez producenta;
- tabliczki znamionowe ocenianych wyrobów oraz dołączone do nich instrukcje obsługi zawierały informacje o rodzaju i parametrach jakościowych paliwa stałego zalecanego przez producenta.

Sporządził: Piotr Macek – starszy specjalista